



Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Кыргызской республики
от «11» 09.2013 года №531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Кадамжайский межрайонный Центр Профилактики Заболеваний и
Государственного Санитарно-Эпидемиологического Надзора**

Наименование административной территории

Исх № 02-1-289

«31» 03. 2023г.

АКТ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам, гигиеническим нормативам

1. Филиал Кыргызского Государственного Технического Университета им. И. Раззакова

г. Кызыл-Кыя.

Наименование объекта

Баткенская область г. Кызылкия улица. Дехканская №1.

(адрес, принадлежности)

2. **Представленные документы:**

Свидетельство о государственной перерегистрации № 94770-3309-У-е от 04.02.2002г
ИНН № 00402200210141

Свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

Технической паспорт от 30.07.2009г.

Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Договор об аренде муниципальных зданий от 17.08.2022г

Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследование от 31.03.2023г

Акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1.Строение Приспособленное

3.2.Перечень помещений: Учебный корпус 3-х этажное здания общая площадь-2090,0 м².

3.3.Площадь общая : 2090,0 м² высота 3,0м 3,0 м

Фактически

норма не менее 2,7 метра

фактически

3.4.Внутренняя отделка помещений: соответствует в виду деятельности

3.5.Водоснабжение: централизованное

3.6.Горячее водоснабжение: местное, электрическое

3.7.Канализация: имеется местная выгребная яма

3.8.Вентиляция: естественная и приточно-вытяжная

3.9.Освещение: комбинированное

3.10.Отопление: местное электрическое

3.11.Санитарно-бытовые помещения: имеется

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

Работает 32 сотрудников мед осмотр пройдены по графику

1. **Особые заметки:** Образовательное

2. **Объект:** Филиал Кыргызского Государственного Технического Университета
им. И. Раззакова г. Кызыл-Кыя. Баткенская область, г. Кызылкия, улица. Дехканская №1.
Наименование объекта, адрес нахождения

Соответствует (не соответствует) требованиям: Закона КР от 27.06.2011 года №57
Технического Регламента «Безопасность зданий и сооружений».
(ненужное зачеркнуть) ☐ нормативная документация ☒

Главный

Государственный санитарный врач (заместитель)

МРКЦПЗ и ГСЭН

наименование территориального органа




подпись

Ы. А. Карабаев
ФИО

Настоящий акт действует до: «25» 09 2026 года

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии)

Закон КР технического регламента «Безопасность зданий и сооружений».

Амиров, Т. К.
Ф.И.О. руководителя объекта


подпись

31.03.2023г
дата

(без подписи не действительно)

Исполнитель: Сранов, С. А.