



Өтмөктөрдөгү өрт өчүргүчтөр адамдардын коопсуз эвакуацияланышына тоскоол болбошу керек. Өрт өчүргүчтөрдү жайлардан чыгуучу жерлерге жакын жерде, полдон 1,5 метрден ашпаган бийиктикте гана коюу керек.

#### **ОП-5 өрт өчүргүчтөрдү колдонуу эрежелери:**

- Порошок ОП-5 өрт өчүргүч катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттардын, 1000 В чейинки чыңалуудагы электр орнотмолорунун (А, В, С, Е классындагы өрттөрдү) өрттөнүшүн өчүрүүгө арналган;
- Өрттү 2 м алыстыктагы аралыктан өчүрүү керек;
- Чыңалуудагы электр жабдууларын өчүрүүдө өрт өчүргүчтүн раструб же корпусун 1000 В чыңалуудагы ток өткөрүүчүнүн ачык бөлүктөрүнө 1 метрден жакын алып барууга тыю салынат;
- Жарактуулук мөөнөтү – 1-15 с.

#### **ОП-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:**

Эгерде объект күйүп баштаса, анда төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

- пломбаны сындыруу менен төөнөгүчтү сууруп сал;
- түтүктү кармап алып рычагды бас;
- өрт өчүргүчтөн чыккан агымды жалындын четине багытта.

#### **ОУ-5 маркасындагы өрт өчүргүчтү колдонуу эрежелери.**

ОУ тибиндеги көмүр кычкыл газдуу өрт өчүргүчтөр электр зымдарынын, кабелдеринин, электр түзүлүштөрүнүн майда өрттөрүн өчүрүүгө арналган (чыңалууну өчүргөндө гана өчүрүүгө колдонулат):

- зыянга учураган өрт өчүргүчтөрдү колдонулбасын (корпус мырыйган ж.б.);
- өрт өчүргүчтөрдү ыргытууга болбойт, аларды сактоого бекиткичтери бар атайын кутуларда гана уруксат берилет;
- өрт өчүргүчтөрдү жылытуучу приборлордун жанында сактоого тыюу салынат.

#### **ОУ-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:**

- өрт өчүргүчтү туткасынан кармап, раструбду өрт болуп жаткан тарапка багытта;
- өрт өчүргүчтүн вентилин сааттын жебесине каршы айлантып ачуу керек;
- эксплуатация учурунда (раструб аркылуу карга окшогон көмүр кычкыл газынын чыгышы), колунду үшүтүп албас үчүн раструбга тийгизип кармоого тыюу салынат.

КТЭКЖКБ башчысы



З. Т. Мусакожаев

Макулдашылды:

Профсоюздук уюмдун төрайымы



А. А. Абылаева