


Макулдашылды
Биринчи Май райондук
өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы
подполковник  **Ө. Чоконбаев**
“ ” 2024



Нускама өрт коопсуздугунун чаралары жөнүндө Компьютердик класстар үчүн.

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул компьютердик класстагы өрт коопсуздугунун чаралары жөнүндө нускама (мындан ары — нускама). "Өрт коопсуздугу жөнүндө" мыйзамга, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-августундагы № 381- “Ишканалар, уюмдар, мекемелер жана турак жай фонддору үчүн өрт коопсуздугунун эрежелери” токтомуна ылайык иштелип чыккан.

1.2. Университеттин бардык кызматкерлери жана студенттери университеттин имараттарында жана аймагында өрт коопсуздугунун эрежелерин билүүгө жана так сактоого милдеттүү.

1.3. Компьютердик класста өрт коопсуздугу үчүн жооптуу адам түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисинин буйругу менен дайындалат.

1.4. Өрт коопсуздугу үчүн жоопкер адамдын **милдеттери**:

- нускоолорду каттоо журналына жазуу менен нускоолорду өткөрүп турат;
- 1-курска тапшырган студенттер үчүн сабактар башталаар алдында баштапкы нускоолорду өткөрүүгө;
- кайталоо нускамасын-жарым жылда 1 жолудан кем эмес өткөрүп турууга;
- жылытуу приборлорунун, электр түзүлүштөрүнүн, техникалык жабдуулардын оң абалда экендигине көз салууга жана табылган бузулушуларды оңдоп четтетүү боюнча токтоосуз чараларды көрүүгө;
- жумуш орундарынын тазаланышына, жабдуулардын өчүрүлүшүнө көз салууга;
- өрт өчүрүү каражаттарын оң абалда турушуна жана керек учурда колдонууга дайыма даяр абалда кармоону камсыз кылууга.

1.5. Өрт коопсуздугунун талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик белгиленген тартипте өрт коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жооптуу болуп дайындалган адамга жана өз компетенциясынын чегинде кызмат адамдарына да жүктөлөт.

2. Класстарды күтүү

2.1. Компьютердик класстын көрүнүктүү жеринде “Өрт учурунда 101, 112 чал», жана “Өрт коопсуздугуна жоопкердин аты-жөнү” жазылган эскертме илинип турсун;

2.2. Компьютердик класстын бөлмөсү дайыма таза жана тыкан болушу керек;

2.3. Компьютердин жанындагы столдо ишке тиешеси жок буюмдарды коюуга тыюу салынат.

2.4. Жумуш орундарына өтмөктөрдүн туурасы 1 метрден кем болбошу керек;

- 2.5. Компьютердик класс өрт өчүрүүнүн баштапкы каражаттары менен камсыздалынсын;
- 2.6. Өрт өчүрүү каражаттары оң, таза жана толук даярдыкта сакталууга тийиш. Өрт өчүргүч компьютердик класстын эшигинен 0,5м жакын эмес 1,5 метрден ашпаган бийиктикте жайгаштырылат;
- 2.7. Электр жабдууларына, өрт өчүрүүнүн баштапкы каражаттарына, эвакуациялоо жолдоруна чыгуучу жерлер дайыма бош болууга тийиш;
- 2.8. Компьютердик класстагы бардык электр приборлорун орнотуу жана туташтыруу электр энергетика кызматы менен макулдашылышы керек;
- 2.9. Жумуш бүткөндөн кийин өрт коопсуздугу үчүн жооптуу адам технологиянын талабы боюнча күнү-түнү иштеп жаткан электр жабдууларынан тышкары болгон электр жабдууларын өчүрүү менен компьютердик классты карап чыгууга милдеттүү;
- 2.10. Электр токтун берүү токтотулган учурда, бардык электр приборлору токтоосуз өчүрүлүшү керек.

3. Тыюу салынат

- 3.1. Эвакуациялык өтмөктөрдү, ошондой эле өрт өчүрүү каражаттарына, электр жабдууларына жакын жерлерди бүлдүрүүгө жана баш аламандыкка учуратууга;
- 3.2. Электр энергиясын кабыл алгычтарды даярдоочу ишканалардын көрсөтмөлөрүнүн талаптарына жооп бербеген же өрткө алып келе турган бузулуусу бар шарттарда колдонууга;
- 3.3. Электр зымдары жана кабелдери бузулган же изоляциясы коргоочу касиеттерин жоготкон зымдар жана кабелдер менен иштетүүгө;
- 3.4. Ашыкча жүктөөдөн жана кыска туташуудан коргоочу калибрленбеген эригич кыстармаларды (предохранитель) же башка колго жасалган аппараттарды колдонууга;
- 3.5. Бузулган электр розеткаларын, рубильниктерин жана башка электр монтаждоо буюмдарын колдонууга;
- 3.6. Электр лампаларды жана шам чырактарды кагаз, кездеме жана башка күйүүчү материалдар менен ороого, ошондой эле шам чырактын конструкциясында каралган капкалары (чачыраткычтары) алынып салынган шамчырактарды пайдаланууга;
- 3.7. Электр чайнекттерин жана башка электр жылытуучу приборлорду пайдаланууга;
- 3.8. Тамеки тартуу жана ачык отту колдонууга;
- 3.9. Жумуш ордун, электр шаймандарын кароосуз калтырууга;
- 3.10. Электр жылытуучу приборлорду өзүм билемдик менен орнотууга;
- 3.11. Штепселдердин жана вилоклардын, туташтыруучу шнурлардын жана кабелдердин ток өткөрүүчү бөлүктөрүнө тийүүгө;
- 3.12. Жумуш ордун кагаздар менен толтуруп баш аламандык салууга жол берүүгө;
- 3.13. Системалык блоктун, монитордун, принтерлердин жана башка шаймандардын бетине нымдын (суунун) тийишине жол берүүгө;
- 3.14. Жабдууларды ачууну жана оңдоо иштерин өз алдынча жүргүзүүгө.

4. Өрт учурундагы аракеттер

- 4.1. Университеттин ар бир кызматкери Өрт же күйүү белгилери (Түтүн таралышы, күйүү жыты) пайда болгондо төмөнкүлөргө милдеттүү:
 - бул тууралуу өрткө каршы кызматына "101, 112" телефону аркылуу дароо кабарлоого (билдирүүдө эмне күйүп жатканын, объекттин дарегин, эл тууралуу маалыматты, имараттын кабаттуулугун, өзүнүн аты-жөнүн көрсөтүү керек);
 - саат жана коопсуздук боюнча өрт жөнүндө кабарлоо;
 - түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине билдирүүгө;
 - адамдарды эвакуациялоону баштоо, эвакуациялангандардын санын аныктоо;
 - мүмкүн болушунча өрттү өчүрүүнүн баштапкы каражаттары менен (өрт өчүргүч, кум, кийиз) өз өмүрүн жана башка адамдардын өмүрүн коркунучка салбастан өчүрүүнү уюштуруу;

- өзүнүн жана башка адамдардын өмүрүн коркунучка салбастан документтерди, материалдык баалуулуктарды эвакуациялоо жана алардын сакталышын камсыз кылуу чараларын көрсүн;
- чакырылган өрт өчүрүү бөлүмүнүн жолугушуусун уюштуруу.

4.2. түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси же өрт коопсуздугу үчүн жооптуу адам төмөнкүлөргө милдеттүү:

- өрт өчүрүү кызматы чакырылганын белгиленип, эгерде өрт өчүрүү кызматы келбесе, чакырууну кайтала;
- адамдарды эвакуациялоо жана материалдык баалуулуктарды куткаруу жүргүзүлгөндүгүн текшер;
- зарыл болсо, имараттагы электр энергиясын өчүрүү үчүн көмөкчү электрикти чакыр;
- өрт өчүрүүгө байланышпаган жайларда бардык иштерди токтотуп жана өрттү өчүрүүгө катышпаган бардык адамдарды коопту зонадан тышкары чыгаруу;
- өрт өчүрүү бөлүмү келгенден кийин объектин конструкциялык жана технологиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө өрт өчүрүүчү жетекчиге билдир.


Макулдашылды:

АЧИ проректору



А.Т.Асиев

КТЭК жана жарандык коргонуу
бөлүмүнүн башчысы



З.Т.Мусакожаев

КМТУнун профсоюз
уюмунун төрайымы



А. А.Абылаева

Башкы инженер



Т.Н. Бейшенекеев