

«Макулдашылды»
Биринчи Май райондук,
өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы
майор М.Н.Тогузаков
«19» 05 2025



БЕКИТИЛДИ
И.Раззакова атындагы
КМУнун ректору
Чегинбаев М.К
2025

Нускама окуу имаратында өрт коопсуздугу боюнча

1. Окуу имаратынын өрткө каршы абалы үчүн толук жоопкерчилик окуу имаратынын комендантына, окутуучуларына жана институттардын директорлоруна, арендаторлорго жүктөлөт. Алар өрт коопсуздугунун сакталышын камсыздайт, өрт коопсуздугу үчүн жооптуу адамдарды дайындайт.

2. Окуу имаратынын коменданты өрт өчүрүүнүн бардык баштапкы каражаттарынын сакталышы жана аларды дайыма даярдыкта кармоо үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

Комендант милдеттүү:

* Өрт өчүрүүчү каражаттардын (өрт өчүргүчтөр, гидранттар, өрт өчүрүүчү шлангдар ж. б.) бар экендигин билүү жана дайыма даярдыкта кармоо;

* Эскертүү сигналын жана качуу жолдорун көрсөтүү менен ар бир кабат үчүн "эвакуация пландарын" иштеп чыгуу жана көрүнүктүү жерге илип коюу;

* Жайлардын жана анын тегерегиндеги аймактардын санитардык абалын көзөмөлдөө, ачык от жагууга жана тамеки чегүүгө жол бербөө;

* Тез тутануучу суюктуктарды (ЖКК) жайларда, лабораторияларда, кампаларда, жер төлөлөрдө, имараттардын жанында сактоого жол бербөө;

* өрт коопсуздугу боюнча өз кызматкерлери менен жумуш ордунда, ишке кирүүдө жана мезгил-мезгили менен, жок дегенде 3 айда бир жолу иш кагаздарын жүргүзүү.

3. Өрт чыккан учурда өрттү көргөн ар бир кызматкер же студент:

* Өрт чыккан учурда нөөмөт бөлүмүнө 101 же 112 телефону боюнча билдирүү;

* Өрт чыккандыгы жөнүндө окуу имараттын күзөтчүсүнө кабарлаңыз;

* Өзгөчө кырдаалдар жөнүндө окуу имаратында адамдарга эскертүү;

* Баштапкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен өрттү өчүрүүнү улантуу.

4. Күзөтчү өрт жөнүндө сигнал алгандан кийин, өрт өчүрүүчүлөрдү 101, 112 телефон номерлери менен чакырышы керек. Өрт сигнализациясын күйгүзүңүз, адамдарды жана мүлктү эвакуациялоо үчүн бардык запастык эшиктерди дароо ачыңыз.

5. Ар бир студент жана кызматкер эвакуация планын билиши керек жана окуу имаратындагы өрт коопсуздугунун талаптарын талапсыз аткарышы керек.

6. Окуу корпусунда өрт өчүргүчтөрдү жайгаштыруу жана колдонуу тартиби.

Өтмөктөрдө жайгашкан өрт өчүргүчтөр адамдарды коопсуз эвакуациялоого тоскоол болбошу керек. Өрт өчүргүчтөрдүн таманы полдон 1,5 метрден ашпаган бийиктикте, бөлмөлөрдөн чыгуучу жерлерге жакын жерде гана жайгаштырылышы керек.

ОП-5 өрт өчүргүчтөрдү колдонуу эрежелери:

• Порошок менен камсыздалган ОП-5 өрт өчүргүчү катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттарды, 1000 В чейинки чыңалуудагы электр орнотмолорунда (А, В, С, Е классындагы өрттөрдү) чыккан өрттөрдү өчүрүүгө арналган.

• Өрттү алыстыгы 2 м аралыкта туруп өчүрүү керек.

• 1000 В чыңалуудагы электр жабдууларын өчүрүүдө өрт өчүргүчтүн розеткасын же корпусун чыңалуудагы ток өткөрүүчү ачык бөлүктөрүнө 1 метрден жакын кармоого жол берилбейт.

• Жарактуулук мөөнөтү – 1-15 с.

ОП-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:

Эгерде объект күйүп кетсе, анда төмөнкүлөр керек:

- пломбаны сындырып, төөнөгүчтү сууруп чыгуу;
- түтүктү алыңыз, рычагды басыңыз;
- агымды жалындын четине багыттаңыз.

ОУ-5 маркасындагы өрт өчүргүчтү колдонуу эрежелери.

ОУ тибиндеги көмүр кычкыл газдуу өрт өчүргүчтөр электр зымдарынын, кабелдеринин, электр түзүлүштөрүнүн майда өрттөрүн өчүрүүгө арналган (чыңалууну өчүргөндөн кийин гана өрт өчүрүлөт):

- зыянга учураган өрт өчүргүчтөрдү колдонбоңуз (тиш, гайка ж.б.);
- текшерилбеген өрт өчүргүчтөрдү (өндүрүүчүнүн паспорту жана пломбасы жок) колдоно албайсыз;
- өрт өчүргүчтөрдү ыргытууга болбойт, аларды сактоого бекиткичтери бар атайын стенддерге салып кармоого гана уруксат берилет;
- өрт өчүргүчтөрдү жылытуучу приборлордун жанында сактоого тыюу салынат.

ОУ-5 өрт өчүргүчтү иштетүү тартиби:

- өрт өчүргүчтү туткасынан кармап, кар тазалагычты (коңгуроону) от тарапка багыттаңыз;
- дөңгөлөктү саат жебесине каршы айландыруу менен өрт өчүргүчтүн клапанын ачыңыз;
- эксплуатация учурунда (розетка аркылуу кар баскан көмүр кычкыл газынын чыгышы), үшүктөн сактануу үчүн розеткага колуңуз менен тийүүгө болбойт.

КТЭКЖК бөлүмүнүн башчысы



З.Мусакожаев